



- OZNACZENIA**
- A - Oprawa jarzeniowa szczelna typu OPK 218 2xTLD 18W f-ny Farel
  - B - Zwiszaczkowa oprawa typu TCS 260 2xTL5 35W M2 f-ny Philips
  - C - Zwiszaczkowa oprawa typu TCS 260 2xTL5 28W M2 f-ny Philips
  - D - Oprawa jarzeniowa typ OKN 236 O f-ny Farel
  - E - Oprawa jarzeniowa typ OKN 218 O f-ny Farel
  - F - Oprawa typu GONDOLA FWG 200 2xPL-C/2P 18W f-ny Philips
  - G - Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego typu OA 111 XP-L-S11W f-ny Farel
  - H - oprawa halogenowa typ OBS 1XHAL-MR50-45W 12V z oddbyśnikiem 60stopni

- Łącznik 1-bieg - pt typ WPr-1F
- Łącznik świecznikowy pt typ WPr-2F
- Łącznik schodowy pt typ WPr-5F
- Łącznik 1-bieg - szczelny nt typ WNL-1 00CS
- Łącznik schodowy szczelny nt typ WNL-600C S
- Gniazdo wtyczkowe 2x2P+PE 16A 250V typu GWP-230B
- Gniazdo wtyczkowe 2x2P+Z (nr ref 0771 42 wg katalogu Legrand) 16A 250V/ instalowane w mini kolumnie (nr ref 0307 42 wg katalogu Legrand) wyposażonej w blok kolumnowy 12 modułów (nr ref 0310 67 )
- Gniazdo wtyczkowe 2-bieg - 16A/2 szczelne nt typ Nk-230H

T112 B Transformator 230V/12V Sn=310VA  
 typ: ZKL560 TRF-310 (wg katalogu Philips)

L.P.	POMIESZCZENIE	Powł. m²	Est [k]
1/1	POKÓJ BIUROWY	24,19	500
1/2	INS. EKON.	11,41	300
1/3	SEKRETARIAT	31,41	500
1/4	POKÓJ BIUROWY	29,69	500
1/5	KL. SCHODOWA	17,92	100
1/6	KORYTARZ	23,68	100
1/8	WC PERSONELU	200	200
1/9	WC NIEMIECNO SPRAW.	200	200
1/9	GABINET METOD.	300	300
1/9	ARCHIWUM	30,34	300
1/10	HOLL	19,36	100
1/11	WNEKA	6,07	100
1/12	POKÓJ BIUROWY	24,52	500
1/13	POKÓJ BIUROWY	31,43	500

rzut parteru

**proekrobud**  
 PRZEDSIĘWZIENIE USŁUGOWO PROJEKTOWE  
 I KONSULTACJI DOSTAW  
 50-234 WROCŁAW UL. ŚCIWIŃSKA 33B  
 tel. (071) 322 87 87, fax (071) 322 97 89  
 psp@proekrobud.pl, www.proekrobud.pl

Projektował	mgr inż. Tadeusz WIERNIK	18687/WBP/P	Projepe	Data	02.2010
Sprawił	mgr inż. Tadeusz WIERNIK	18687/WBP/P	Projepe	Data	02.2010

OBIEKT: Biurowiec Powiatowego Urzędu Pracy, Środa Śląska  
 TEMAT: INSTALACJA OŚWIETLENIA I GMAZD WTYCZKOWYCH  
 Nr rysunku: E-11