



Oznaczenia

➔ Gniazdo wtyczkowe 2 bieg. szczelne nt 16A-250V typu Nt-230H

EL. SGS-Elektryczny podgrzewacz wody typu EL. SG5 Un=230V, Pn=1,5kW

WG - wyłącznik główny zasilania typ DPX-1 125A

P. proz - przycisk przeciwpożarowy: przycisk impulsowy czerwony 230V nr ref 0237 58 wg Legrand

rzut parteru



PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PROJEKTOWE
I KOMPLETACJI DOSTAW
50-234 WROCŁAW ul. SŁOWIAŃSKA 33 B
peb@proekobud.pl
pebproekobud@interia.pl

proekobud
tel. (071) 322 97 87, infolinia (071) 322 97 99

Projektował	techn.elektryk Tadeusz UFANIAK	218/89/UW	Podpis	Data 05.2010
Asyst./projekt.				
Sprawił	mgr inż. Tadeusz MIERNIK	186/87/WBPP	Podpis	Data 05.2010
OBIEKT:	Budynek Powiatowego Urzędu Pracy Środa Śląska			SKALA 1:100
TEMAT:	W.Z. Instalacja zasilania elektrycznych podgrzewaczy wody			Nr rysunku E-15